

Comune	verbale	PdP	Punto di prelievo	Descrizione	RdP ARPA	PFBA A	PFPeA	PFBS A	PFHxA	PFHPA A	PFHXS Pe	PFOA A	PFNA A	PFOS A	PFDA A	PFUdA A	PFDS Pe	PFDoA A	cC6O4 (	HFPO Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()
Serravalle Scrivia	236 24/08/2020	2273U0039		rete idrica	03/09/2020	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	ND

Comune	verbale	PdP	Punto di prelievo	Descrizione	RdP ARPA	PFBA A	PFBS A	PFHxA	PFDA A	PFDoA A	PFHPA A	PFNA A	PFUdA	PFOA A	PFOS A	PFPeA A	cC6O4 (	PFDS Pe	PFHXS P	HFPO A	ADV N2
Serravalle Scrivia	424 19/10/2021	2273U0039		rete idrica	24/12/2021	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04

Serravalle Scrivia	504 07/11/2022	2273U0039		rete idrica	28/12/2022	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04
--------------------	----------------	-----------	--	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------