**Azienda Sanitaria Locale AL**
viale Giolitti n°2 - 15033 Casale Monferrato (AL)
C.F. / P.I. 02190140067

ASL AL
REGIONE PIEMONTE

*S.O.C. Tecnico - Casale M.to*

*struttura :*

## Ospedale Santo Spirito
## viale Giolitti n°2 - 15033 Casale Monferrato

*intervento :*

# Lavori di adeguamento e messa a norma nuova sala impianto P.M./Elettrofisiologia e sala emergenze, sala medicina interventistica del presidio ospedaliero "S. Spirito" Casale M.to

| elaborato : | scala : | tavola : |
|---|---|---|
| **N° 8.7 - Tavola di progetto - pianta piano 1°**<br>**Nuova sala impianto PM / elettrofisiologia**<br>**(ex blocco operatorio chirurgia generale)**<br>***Impianti elettrici e speciali - Distribuzione*** | 1:100 e<br>1:50<br>*data :*<br>24/07/2013 | **r/152-2d** |

S.O.C. Tecnico A.S.L. AL sedi Casale e Novi

Progettazione: tecnici sede Casale M.to — *geom. Marco Clovis*, *per. ind. Alvaro Secondo*

Collaboratori: *geom. Maria Elena Testa, geom. Oscar Barioglio*, *per. ind. Arles Garelli*

Il R.U.P.: *ing. Paolo Martinotti*

*visti :*

Valutazione igienico organizzativa del Direttore Sanitario di presidio :

## Legenda simboli distribuzione

- Presa CEE interbloccata 3x32A+N+T
- Presa CEE interbloccata 2x16A+T
- Presa CEE 2x16A+T protetta da interr. m.t.
- Presa CEE 2x16A+T protetta da interr. m.t.
- Q. 4 prese universali protette da 4 interr. m.t.
- Quadro elettrico
- Linea posata in canalina/passerella
- Cassetta di derivazione stagna con pressacavi
- Tubazione posata a parete
- Centralino da incasso con portello
- Presa universale protetta da interr. m.t.