A.S.L. AL

Casale Monf. AL

Progetto :
Elettrofisiologia e Sala Emergenze

Disegnato :
A.S.

Coordinato :
A.S.

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
1 - Q. Sezionamento quadro prese Q.1

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 10/06/2013



Descrizione linea	Alimentazione da Q. UTIC con Trasf. d'Isolamento	Sezionamento quadro prese Q.1								
Fasi della linea	L1 N	L1 N								
Codice articolo		F72/32N								
Modulo differenziale										
Corrente nominale In [A]		32								
Corrente regolata Ir [A]		1 " In = 32								
Idiff [A] / Tdiff [s]										
Potere d'interruzione [KA]										
Sezione fase [mm²]	4	4								
Sezione neutro [mm²]	4	4								
Sezione PE [mm²]	4	4								
Portata fase [A]	32	32								
Sezione cablaggio di fase [mm²]	2,5	2,5								
Sezione cablaggio di neutro [mm²]	2,5	2,5								
Codice Morsetti	037161	037161								
Note										